DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH we WROCŁAWIU, ODDZIAŁ w LEGNICY
59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 32

DZM i UW Tel.: 076-862-70-07 do 09
Fax: 076-862-05-56
NIP: 898-20-33-688

www.dzmiuw.wroc.pl
legnica@dzmiuw.wroc.pl
REGON: 932964788-00052

Legnica, dnia 09.05.2017 r.

Znak sprawy: L-OME.4600.141.2017
L.dz. 765/17

Biuro Projektowe
KANWOD Wartalscy s.c.
ul. Smoluchowskiego 56/8
50-372 Wrocław

Dot.: budowy połączenia kanalizacji tłocznej od strony ul. Szczytnickiej do kanału odbiorczego z Osiedla Piątnica w Legnicy

Odpowiadając na pismo z dnia 23.03.2017 r. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy uzgadnia wykonanie połączenia kanalizacji tłocznej od strony ul. Szczytnickiej do kanału odbiorczego z Osiedla Piątnica w Legnicy na odcinku zaprojektowanym na działkach nr 277/11 i 277/12, obręb Pawice (na zawalu, równolegle do trasy wału przeciwpowodziowego L-4 rzeki Kaczawy) oraz na działce nr 9, obręb Górka (na zawalu, równolegle do trasy wału przeciwpowodziowego P-4 rzeki Kaczawy) pod następującymi warunkami:

1. wykopy liniowe należy zabudować gruntem spełniającym wymogi zagęszczenia zgodnie z właściwymi normatywami, co powinno być potwierdzone w dokumentacji powykonawczej,
2. w trakcie wykonywania robót na odcinkach zbliżenia z korpusem wału L-4 i P-4 należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do uszkodzenia przez sprzęt mechaniczny darniny umacniającej skarpy wału jak również naruszania struktury gruntu budującego wał i podłoże wału,
3. o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić tut. Oddział z tygodniowym wyprzedzeniem,
4. należy zapewnić możliwość udziału przedstawiciela tut. Oddziału w komisyjnym odbiorze wykonanych robót,
5. zgodnie z art. 88n ust 3. ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. nr 469 z późn. zm.) dla ww. przedsięwzięcia należy uzyskać decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego zwalniającą z zakazów określonych w ust. 1 tego artykułu.
6. w trakcie realizacji robót stosować warunki wskazane w decyzji Dyrektora RZGW we Wrocławiu nr 115/ZU/2017 z dnia 31.03.2017 r. zwalniającej z zakazów wykonywania robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Niniejsze uzgodnienie ważne jest **2** lata od daty wystawienia. W dalszej korespondencji prosimy powoływać się na znak i datę niniejszego pisma.

Otrzymują:
1. Adresat
2. aa

DZMiUW we Wrocławiu
Kierownik Oddziału
w Legnicy
Dagmara Kasperska

Sprawę prowadzi:
Łukasz Kuczyński, L-OMM
☎ 76-862-70-08 w. 18
✉ lukasz.kuczynski@dzmiuw.wroc.pl