LPWiK S.A.
LEGNICA

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1 | tel. cent. 76 85 54 700, sekretariat 76 85 54 701, fax 76 85 67 303 | sekretariat@lpwiksa.com.pl, www.lpwiksa.com.pl

EST/4010/ 69 /2017

Legnica, dnia 2017-07-10

BIURO PROJEKTOWE KANWOD
Wartalscy s.c.
Andrzej Wartalski, Jerzy Wartalski
ul. Smoluchowskiego 56/8
50-372 Wrocław

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.06.2017 r. dotyczący określenia technicznych warunków przyłączenia pod budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm w ul. Szczytnickiej w Legnicy – działka nr 148/3, 337, obręb 0034 Pawice, informujemy, że:

1. Odprowadzanie ścieków sanitarnych może nastąpić do studni kanalizacyjnej (S26) o rzędnych: 124,60/122,34 zabudowanej na projektowanej sieci kanalizacyjnej w ramach zadania nt. „ Połączenie kanalizacji tłocznej od strony ul. Szczytnickiej do kanału odbiorczego z Osiedla Piątnica w Legnicy".
2. Sieć oraz odgałęzienia kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości projektować z rur i kształtek z litego PVC łączonych na uszczelkę gumową, produkowanych w oparciu o normę PN-EN 1852.
3. Sztywność rur i kształtek o klasie wytrzymałości obwodowej co najmniej SN 8 kN/m², SDR 34. System uszczelnień ma gwarantować szczelność na ciśnienie 0,5 bar.
4. System grawitacyjny rur i kształtek musi być wyposażony w gumową olejoodporną uszczelkę zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, montowaną przez producenta.
5. Rury i kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i być wytwarzane przez jednego producenta.
6. Rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB.
7. Rury muszą posiadać trwałe oznaczenie od zewnątrz i wewnątrz umożliwiające identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej.
8. Studzienki kanalizacyjne projektować jako betonowe wykonane z kręgów betonowych łączonych za pomocą uszczelek gumowych, z betonu klasy C40/50, wodoszczelny min. W8 o nasiąkliwości < 5% i klasy ekspozycji betonu XA3, dno studzienki prefabrykowane monolitycznie wraz z kinetą i z zamontowanymi przejściami szczelnymi.
9. Studzienki betonowe muszą być wyposażone w przejścia szczelne z PVC-U o sztywności obwodowej SN 8, SDR 34 oraz szczelności min. 0,5 bara. Przejścia szczelne muszą posiadać aprobatę techniczną ITB i być produkowane przez tego samego producenta co rury i kształtki.
10. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z odnogami wraz z wnioskiem o zaopiniowanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej (formularz F-7.2.1./04) w 2 egz. przedłożyć do naszego przedsiębiorstwa celem zaopiniowania.
11. Na odprowadzanie ścieków innych niż bytowo-gospodarczych wymagane jest ich podczyszczenie do warunków, które każdorazowo określone zostaną w umowie zawartej z LPWiK S.A. w Legnicy.

12. Odbiory zanikowe i końcowe powinny odbywać się przy udziale przedstawicieli LPWiK S.A. w Legnicy.
13. Powyższe warunki przyłączenia tracą ważność po upływie 2-ch lat od daty ich wystawienia.
14. W przypadkach zmiany przepisów, LPWiK S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w wydanych warunkach przyłączenia.
15. W okresie ważności warunków w przypadku faktycznych zmian dotyczących przyłączanych nieruchomości obowiązkiem wnioskodawcy jest wystąpienie o ich aktualizację.
16. Za brak wystąpienia o aktualizację i wynikłe z tego skutki odpowiedzialnością obciąża się wnioskodawcę.

Załącznik:
1. Druk wniosku o uzgodnienie projektu (formularz F-7.2.1/04)

Otrzymują:
1. Adresat + zał.
2. EST a/a + zał.

NIK: LS

DYREKTOR
ds. Eksploatacyjno-Technicznych
Marek Dziopa

(druk wypełnić czytelnie pismem drukowanym, wielkimi literami)

Legnica, dnia .....

WNIOSKODAWCA
(dane do korespondencji):

.....
imię i nazwisko* / nazwa firmy*,

.....
ulica, nr

.....
kod – miejscowość

.....
nr telefonu kontaktowego

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Nowodworska 1
59 – 220 L E G N I C A

WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO* I KANALIZACYJNEGO*

I. Proszę o zaopiniowanie projektu przyłącza wodociągowego* i kanalizacyjnego* dla obiektu:

.....
(podać rodzaj obiektu)

II. Inwestor

.....
(imię i nazwisko/nazwa firmy)

.....
(miejscowość, ulica nr)

III. Nazwa obiektu i adres inwestycji

.....
(nazwa obiektu)

.....
miejscowość, ulica nr (działka nr)

Załączniki: 2 egz. PB

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez LPWiK S.A. w Legnicy moich danych osobowych podanych przeze mnie dobrowolnie do celów statystycznych oraz związanych z rozpatrzeniem i realizacją niniejszego wniosku, a także oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o adresie siedziby administratora danych, którym jest LPWiK S.A. w Legnicy, określonym w niniejszym dokumencie, celu zbierania danych oraz przysługującym mi prawie do wglądu do swoich danych oraz prawie ich poprawiania.

.....
Czytelny podpis

* niepotrzebne skreślić

F –7.2.1/04	
Wydanie	4
Data	19.04.2016 r.
Strona/stron:	1