Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ul. Nowodworska 1
59-220 Legnica

Sekretariat
tel. 76-8554-701
tel. 76-8554-702
fax 76-8567-303
e-mail: sekretariat@lpwiksa.pl

Kapitał Zakładowy (wpłacony) 75 495 300 zł
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy

KRS 0000064169
REGON 390038180
NIP 691-000-72-32

LPWiK S.A.
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna

L.dz. JRP/353/AP/574/07/19
Znak sprawy: JRP/353/P-8/06/19

Legnica, dnia 1.07.2019 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr JRP/353/P-8/06/19

Dotyczy: **Modernizacja stacji odwadniania i zagęszczania oraz rozbudowa układu napowietrzania bloku biologicznego**

Zamawiający, Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., działając na podstawie rozdz. XVIII Zapytania ofertowego – Zasada konkurencyjności nr JRP/353/P-8/06/19 przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi dotyczącymi powyższego zadania, informujemy, że jesteśmy zainteresowani złożeniem Państwu oferty. Jednak w wyznaczonym przez Państwa terminie składania ofert na dzień 04.07.2019r., uwzględniając termin ogłoszenia w dn. 19.06.2019 r., złożenie rzetelnej, satysfakcjonującej Zamawiającego jakościowo i cenowo oferty jest bardzo utrudnione. Ponadto rozpoczął się okres urlopowy, w którym to czasie kontakt z dostawcami, producentami urządzeń, podwykonawcami jest utrudniony a czasami wręcz niemożliwy.
Pragniemy podkreślić, że mamy świadomość wykonania przedmiotowego zadania w przewidzianym terminie i nie oczekujemy jego wydłużenia.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 31.07.2019r.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 15.07.2019 r., do godz. 13.00.

Pytanie 2:

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych realizowanych przez LPWiK S.A. w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 brak jest zapisów dotyczących udostępniania zasobów.
Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza udostępnienie zasobu w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien wziąć pod uwagę treść Zapytania ofertowego – zasada konkurencyjności oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez LPWiK S.A. w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Pytanie 3:

Pytanie dotyczy punktu 4 str 11 „ Zasady oceny za kryterium „Parametry techniczne i eksploatacyjne kluczowych urządzeń technologicznych „ a w szczególności Punkt 8 (wirówka szt 2) strona 12 Zapytania Ofertowego

8	Wirówka - szt. 2	Stacja zagęszczania i odwadniania osadu - obiekt nr 14	*Za* gwarantowana wysoką jakość i trwałość bębna poprzez wykonanie jako odlew odśrodkowy (Duplex) ze stali stopowej min. 1.4463 – **1 pkt;** **Za gwarantowana ochronę powierzchni wewnętrznej bębna** poprzez zastosowanie wymienne listwy wzdłużne ze stali kwasoodpornej – **2 pkt;** **Za gwarantowaną eliminację ryzyka uszkodzenia silnika**, podczas ewentualnego wycieku osadu od strony nadawy oraz umożliwienie łatwego dostępu dla obsługi serwisowej poprzez lokalizację obydwu silników wirówki po przeciwnej stronie od wlotu osadu w poziomej płaszczyźnie – **1 pkt;** **Za gwarantowane ułatwienie i przyśpieszenia prac serwisowych** demontażu rotora możliwy bez demontażu silników bębna i ślimaka – **2 pkt ;** **Za gwarantowane usprawnienie eksploatacji** oraz większą elastyczności ustawień wirówki tj. przekładania planetarna musi gwarantować możliwość zmiany prędkości obrotowej bębna bez wpływu na prędkość obrotową ślimaka oraz zmianę prędkości obrotowej ślimaka bez wpływu na zmianę prędkości obrotowej bębna– **1 pkt.** Za gwarantowany efekt odwadniania osadów powyżej 24% s.m. – **1 pkt.** **Za zmniejszenie zużycia energii elektrycznej** poprzez zastosowanie systemu do jej odzysku z odcieku – **2 pkt**

12

W związku z tym, że nasze wirówki spełniają takie same funkcje jak opisane w parametrach technicznych podlegających ocenie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie tych zapisów w następujący sposób (dodany tekst na żółto):

1. Za gwarantowaną wysoką jakość i trwałość bębna poprzez wykonanie jako odlew odśrodkowy (Duplex) ze stali stopowej min 1.4463 – **1 pkt**
2. **Za gwarantowaną ochronę powierzchni wewnętrznej bębna** poprzez zastosowane wymienne listwy wzdłużne ze stali kwasoodpornej lub rowki wzdłużne w bębnie – **2 pkt** (rowki pełnią taką samą funkcję co listwy)
3. **Za gwarantowaną eliminacje ryzyka uszkodzenia silnika**, podczas ewentualnego wycieku osadu od strony nadawy oraz umożliwienie łatwego dostępu dla obsługi serwisowej poprzez lokalizacje obu silników wirówki po przeciwnej stronie od wlotu osadu w poziomej lub pionowej płaszczyźnie – **1 pkt** (wirówki (...) przy pionowym ustawieniu silników zajmują mniej miejsca – są węższe niż wirówki z silnikami usytuowanymi poziomo)
4. **Za gwarantowane ułatwienie i przyśpieszenia prac serwisowych** demontażu rotora możliwy bez demontażu silników bębna i ślimaka – **2 pkt**
5. Pozostałe punkty bez zmian:

Za gwarantowane usprawnienie eksploatacji oraz większą elastyczności ustawień wirówki tj. przekładania planetarna musi gwarantować możliwość zmiany prędkości obrotowej bębna bez wpływu na prędkość obrotową ślimaka oraz zmianę prędkości obrotowej ślimaka bez wpływu na zmianę prędkości obrotowej bębna– **1 pkt.**

Za gwarantowany efekt odwadniania osadów powyżej 24% s.m. – **1 pkt.**

Za zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez zastosowanie systemu do jej odzysku z odcieku – **2 pkt**

Prosimy o podobne uwzględnienie zmian zapisów w punkcie 8 tabeli jak w naszym pytaniu nr 2 (Pytanie dotyczy punktu 4 str 11 „ Zasady oceny za kryterium „Parametry techniczne i eksploatacyjne kluczowych urządzeń technologicznych „ a w szczególności Punkt 8 (wirówka szt 2) strona 12 Zapytania Ofertowego)

8	Wirówka – szt. 2	Stacja zagęszczania i odwadniania osadu - obiekt nr 14	Gwarantujemy wysoką jakość i trwałość bębna poprzez wykonanie jako odlew odśrodkowy (Duplex) ze stali stopowej min. 1.4463 – **TAK/NIE;** Gwarantujemy ochronę powierzchni wewnętrznej bębna poprzez zastosowanie wymienne listwy wzdłużne ze stali kwasoodpornej – **TAK/NIE;** Gwarantujemy eliminację ryzyka uszkodzenia silnika, podczas ewentualnego wycieku osadu od strony nadawy oraz umożliwienie łatwego dostępu dla obsługi serwisowej poprzez lokalizację obydwu silników wirówki po przeciwnej stronie od wlotu osadu w poziomej płaszczyźnie - **TAK/NIE;** Gwarantujemy ułatwienie i przyśpieszenia prac serwisowych demontażu rotora możliwy bez demontażu silników bębna i ślimaka - **TAK/NIE;** Gwarantujemy usprawnienie eksploatacji oraz większą elastyczności ustawień wirówki tj. przekładania planetarna musi gwarantować możliwość zmiany prędkości obrotowej bębna bez wpływu na prędkość obrotową ślimaka oraz zmianę prędkości obrotowej ślimaka bez wpływu na zmianę prędkości obrotowej bębna– **TAK/NIE.** Gwarantujemy efekt odwadniania osadów powyżej 24% s.m. – **TAK/NIE.** **Gwarantujemy zmniejszenie zużycia energii elektrycznej** poprzez zastosowanie systemu do jej odzysku z odcieku – **TAK/NIE**

Dla potwierdzenia ww. parametrów składamy wypełnione tabele Wykazu urządzeń kluczowych wraz z kartami katalogowymi / innymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie parametrów technicznych i cech jakościowych urządzeń.

4. Termin wykonania zamówienia:

   Do dnia .....

5. Na oferowane roboty budowlane udzielamy gwarancji jakości i rękojmi na okres **60 miesięcy,** a na urządzenia kluczowe zgodnie z Wykazem urządzeń kluczowych **36 miesięcy** od daty Odbioru końcowego całości robót.
6. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
7. Zapoznaliśmy się z treścią umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego – zasada konkurencyjności, nie wnosimy w stosunku do niej żadnych uwag oraz w pełni akceptujemy jej treść.

Odpowiedź 3:

Zamawiający zmienia treść Rozdz. XII, pkt. 4, tabela pkt. 3:

*„Za gwarantowaną eliminację ryzyka uszkodzenia silnika, podczas ewentualnego wycieku osadu od strony nadawy oraz umożliwienie łatwego dostępu dla obsługi serwisowej poprzez lokalizację obydwu silników wirówki po przeciwnej stronie od wlotu osadu w **pionowej lub poziomej** płaszczyźnie – 1 pkt"*

Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego – zasada konkurencyjności – Formularz oferty, pkt. 3, tabela pkt. 3:

*„Gwarantujemy eliminację ryzyka uszkodzenia silnika, podczas ewentualnego wycieku osadu od strony nadawy oraz umożliwienie łatwego dostępu dla obsługi serwisowej poprzez lokalizację obydwu silników wirówki po przeciwnej stronie od wlotu osadu w **pionowej lub poziomej** płaszczyźnie - TAK/NIE"*

W pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego – zasada konkurencyjności.

Pytanie 4:

Wnoszę prośbę o przeredagowanie zapisu z zal_6_jrp_353_p-6_08_19_wykazu_urzadzen_kluczowych.docx pkt. 3

- oprogramowanie sterownika wraz z kodami źródłami wykonane i dostarczone przez Dostawcę urządzenia technologicznego

- panel operatorski z ekranem dotykowym zainstalowany w szafie sterowniczo-zasilającej w obudowie min. IP54. Oprogramowanie panela i ekranów dotykowych wraz z kodami źródłowymi - wykonane i dostarczone przez Dostawcę urządzenia technologiczn.

Udostępnienie kodu źródłowego wiąże się z koniecznością przekazania know-how, utratą gwarancji oraz zagrożeniami związanymi z BHP. Przy nieumiejętnym zastosowaniu kodu, pomyłce lub działaniu w złej intencji można doprowadzić do awarii urządzeń oraz utraty zdrowia a nawet życia operatora. W związku z czym żaden producent nie dopuszcza do udzielenia tak newralgicznych danych. Dlatego zwracam się z prośbą o anulowanie powyższego zapisu dla dobra wspólnego.

Odpowiedź 4:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego – zasada konkurencyjności. Sposób oraz termin przekazania kodu źródłowego zostanie ustalony na etapie zawarcia umowy na realizację zadania.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Mróz

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ JRP a/a
PP